



产品认证证书

证书编号: CQC10002041643

申请人名称及地址

宁波通宝华硕温控器有限公司
浙江省慈溪市长河镇宁丰村宁丰北路 388 号

制造商名称及地址

宁波通宝华硕温控器有限公司
浙江省慈溪市长河镇宁丰村宁丰北路 388 号

生产企业名称及地址

宁波通宝华硕温控器有限公司(V008786)
浙江省慈溪市长河镇宁丰村宁丰北路 388 号

产品名称和系列、规格、型号

手动复位突跳式温控器

KSD301-R 系列 250V~10A 动作温度范围:40℃~170℃ 2B 型 6000 周期 PTI175 手动复位 插片端子 污染等级 2 绝缘支撑件为胶木 (本系列产品型号均使用 KSD301-R 型号, 只是标示的动作温度数值(40℃~170℃)不同予以区分。)

产品标准和技术要求

GB/T14536.10-2008; GB/T14536.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-448321-2016 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2017 年 09 月 05 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010 年 01 月 27 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0103747